

MAIRIE DE DAMPARIS

Rue de Belvoie
39500 DAMPARIS
03 84 79 74 74



communication@ville-damparis.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE D'ENEDIS

Incidents d'origine électrique sur le réseau moyenne tension

Date des trois incidents : le 28/11/2018, le 16/12/2018 et le 16/01/2019.

Ces trois incidents ont privé d'électricité les client-e-s alimenté-e-s par le poste de distribution public Beauregard, situé rue du Moulin.

Pour pallier l'absence de courant, Enedis a mis en place un groupe électrogène de 250 kVA pour chacune des pannes. Ensuite il a été procédé à la mise en place d'un camion spécialisé pour détecter précisément le défaut sur le câble "moyenne tension".

Une entreprise prestataire est intervenue pour terrasser et un technicien Enedis a procédé à la confection de boîte de jonction pour réparer le câble.

À chaque dépannage, Enedis entreprise de service public s'est efforcée de mettre tout en œuvre, aussi bien en moyen humain que matériel, afin de rétablir l'électricité aux usager-ères dans les meilleurs délais.

POUR PUBLICATION